ERDGESCHOSS



NEBENGEBÄUDE

1. OBERGESCHOSS



ANSICHT NORD NEBENGEBÄUDE



SCHNITT NEBENGEBÄUDE

ANSICHT OST NEBENGEBÄUDE



LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch
OK Fertigbau
UK Fertigbau
OK Rohbau
UK Rohbau
± 0,00 Höhenangabe einer waagrechten Fläche
±0,00 Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Fertigmaß
±0,00 Höhenangabe eines Punktes in einem Bauwerk - Rohbaumaß
● Rauchmelder
Parapethöhen Regelgeschoße 90cm

Mauerwerk (wärmedämmend)
Mauerwerk (nicht wärmedämmend)
unbewehrter Beton
bewehrter Beton
Stein
Stahl (allgemein)
Holz (allgemein)
Holzwerkstoffe
Dämmstoff (hart)
Dämmstoff (weich)
Kunststoff (allgemein)
Dichtstoff (allgemein)
Glas
Gips (Gipskartonplatte)
Erdmaterial (allgemein)

Bestand
Abbruch
Neubau

WDB	Wanddurchbruch
DDB	Deckendurchbruch
FBD	Fussbodendurchbruch
AL	Architekturlichte
STL	Stocklichte
GL	Glaslichte
STAM	Stockaußenmaß
EI-xx	Feuerwiderstandsklasse
OK	Oberkante
UK	Unterkante
DOK	Deckenoberkante
DUK	Deckenunterkante
FBOK	Fussbodenoberkante
FDUK	Fundamentunterkante
FDOK	Fundamentoberkante
STUK	Sturzunterkante
STH	Sturzhöhe
FPF	fertige Parapethöhe
L	Lüftungsschacht
PT	Putzlürchen
KT	Kehrlürchen
ABL	Abluft
ZUL	Zuluft
VSG	Verbund-Sicherheitsglas
ESG	Einscheiben-Sicherheitsglas
DBA	Druckbelüftungsanlage
DES	Druckentlastungsschacht
BÖ	Belüftungsöffnung
ÜÖ	Überströmöffnung
AÖ	Abströmöffnung m. Überdruckentlastungsorgan
BSK	Brandschutzklappe

LEGENDE HAUPTGEBÄUDE:

WI1
>Scheidewand<
1,5cm GKB (i)
7,5cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,5cm GKB (i)

WI2 [EI60; 55dB]
>Wohnungstrennwand<
1,25 cm GKF
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,25 cm GKF
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,25 cm GKF

WI3 [EI60; 54dB]
>Gangwand<
1,25 cm GKF 2x
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,25 cm GKF

WI4 [EI90;]
>Brandwand<
1,25 cm GKF 2x
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,25 cm GKF
7,50cm CW-Profil dazw. Mineralwolle
1,25 cm GKF 2x

WI4
0,70cm Spachtelung
15,0cm Stahlbeton
0,70cm Spachtelung

DA1 [EI60]
1,10cm Fermacell
1,50cm Spanplatte
24,0cm Zangendecke dazw. Mineralwolle
4,0cm Abhängung dazw. Dämmung
1,50cm GKF 2x

DA2 [EI30]
3-6cm Ziegeldeckung
3,0cm Dachlattung
5,0cm Hinterlüftung
Diffusionsoffene Unterdachbahn
2,40cm Holzschalung
20,0cm Sparren dazw. Mineralwolle
4,0cm Abhängung dazw. Dämmung
Dampfbremse
2,50cm GKF

EINREICHPLAN

A	B
C	D

BAUVORHABEN:

Umbauten am Bestand, Nutzungsänderungen Errichtung eines Nebengebäudes

Adresse: Wiener Straße 25; 2483 Ebreichsdorf
GST.NR.: 392/4
EZ.: 1932
KG.: Ebreichsdorf

PLANINHALT:

Grundriss EG Hauptgebäude,
Grundriss 1.OG Hauptgebäude,
Grundriss Nebengebäude,
Schnitt Nebengebäude,
Ansichten Nebengebäude

BAUWERBER:

BAUFÜHRER:

GRUNDEIGENTÜMER:

PLANVERFASSER:

INDEX:

PLANNUMMER: EP_WH_WS25_001

MASSTAB: M=1:100

GEZ.: rs

DATUM: 29.03.2016